

Organisations- och ansvarsbeskrivning, "Brandfarlig vara".


Organisation och ansvarsområden för hanteringen av brandfarlig vara inom Umeå universitet.

Allmänt

Universitetet är ansvarigt för att all hantering med brandfarlig vara sker på ett säkert sätt och ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska förebyggande åtgärder för att förhindra att brand uppkommer samt att explosiv gasblandning uppstår och antänds.

Organisation

Nedan beskrivs organisationen för hanteringen av brandfarlig vara inom Umeå universitet i form av en organisationsplan. Respektive befattning beskrivs sedan i text där ansvarsområden med tillhörande arbetsuppgifter för hanteringen redogörs för.



Figur 1. Organisationsschema Brandfarlig vara

1.1 Rektor

Rektorn är ytterst ansvarig för att universitetets hantering av brandfarliga varor sker i enlighet med gällande lagstiftning. Genom delegering har uppdraget att fullgöra de uppgifter som framgår av lagstiftningen fördelats till universitetets olika fakulteter och respektive dekan.

Brandskyddssamordnare

Brandskyddssamordnaren har en central roll och ansvar för samordning, support och koordination av det övergripande säkerhetsarbetet inom Umeå universitet. Den stödjande funktionen riktas gentemot både verksamheten och ledningen.



Ansvaret omfattar även att:

- Samordna vid tillståndshantering och tillståndsansökning
- Samordna kontakt med tillsynsmyndigheten vid behov, exempelvis om förändringar i hanteringen kräver uppdatering av tillståndet eller om avvikelser framkommit gentemot tillståndet.

Kemiexpert

Universitetets kemikonsult har en rådgivande funktion för både generell och detaljerad support gällande hanteringen av brandfarliga varor. Denne bistår med kompetens och stödande underlag inom frågor som berör brandfarliga varors ämnesspecifika egenskaper.

Dekan

Dekanen ansvarar för att fullgöra de uppgifter som framgår av lagstiftningen, lokala samverkansavtalet och den, av rektor, beslutade uppgiftsfördelningen inom organisationen för hanteringen av brandfarliga varor.

Dekanen ska:

- Genomföra en tydlig delegation till prefekten.
- Kontrollera att delegationen och dess arbetsuppgifter fullföljs.

Prefekt

Prefekten ansvarar för att hanteringen av brandfarliga varor inom intuitionens verksamhetsområde sker inom det givna tillståndet. Prefekten ansvarar för att en förteckning över de samlade mängderna brandfarliga varor som hanteras sammanställs och uppdateras vid förändring.

Vidare ingår det i prefektens ansvar att:

- Utse föreståndare för hantering av brandfarlig vara inom sitt verksamhetsområde.
- Ansvara för att föreståndare för hantering av brandfarlig vara ges den utbildning och de befogenheter och möjligheter i övrigt som krävs för att hon eller han ska kunna fullgöra sina uppgifter.
- Ansvara för att övrig personal erhåller den utbildning som behövs för arbetsuppgifter med hantering av brandfarlig vara.
- Fortlöpande och systematiskt genomföra riskanalys inom institutionens verksamhet. Löpande riskanalys innefattar att identifiera behov av riskbedömning och eventuella åtgärder och dokumentera resultatet.
- Upprätta rutiner kring egenkontroll på institutionsnivå för att fortlöpande och systematiskt upprätthålla en säker hantering.
- Vidta adekvata skadebegränsande åtgärder om avvikelser framkommit.

Genom delegering klagörs ansvaret för särskilda åtaganden till respektive föreståndare och övriga personer som är sysselsatta i verksamheten.

Föreståndare för brandfarlig vara

Inom institutionen ska det alltid finnas minst en föreståndare. Inom en institution bör även ställföreträdande föreståndare finnas, om behov bedöms föreligga utifrån institutionens storlek och/eller riskernas komplexitet. Ställföreträdande föreståndare ska ta över föreståndarskapet vid den ordinarie föreståndarens frånvaro.

Föreståndare ska verka för att verksamheten bedrivs enligt lagstiftningens krav och därmed alltså verka för att alla som hanterar brandfarlig vara inom respektive institution gör detta på ett korrekt sätt.



Föreståndare ska verka för att:

- Verksamheten drivs enligt gällande föreskrifter och eventuella villkor i tillståndet.
- Lokala rutiner/instruktioner för arbetet med brandfarliga varor inom institutionen utarbetas, fastställs och följs.
- Teknisk kontroll av anläggning utförs enligt gällande föreskrifter och villkor.
- Anvisning finns för underhåll och drift av anläggning.
- Anvisningar finns för hantering av brandfarlig vara.
- Klassningsplaner finns tillgängliga och är aktuella.
- Rutiner för olycks- och tillbudsrapportering finns.

Vidare åligger det föreståndaren att:

- Ansvara för institutionens kontakter med tillstånds- respektive tillsynsmyndigheten inom sitt ansvarsområde.
- Övervaka att igångsättning av ny verksamhet (anläggning) sker med beaktande av gällande föreskrifter och lokal rutiner/instruktioner.
- Övervaka att det alltid finns en aktuell riskutredning samt att säkerheten fortlöpande kontrolleras.
- Utföra regelbunden egenkontroll över hanteringen av brandfarliga varor.
- Övervaka att de mängder brandfarlig vara som hanteras inom institutionen stämmer överens med vad som anges i gällande tillstånd.
- Säkerställa att åtgärder vidtas om avvikelser framkommer. Nödvändiga åtgärder kan vara av organisatorisk eller teknisk art, för att säkerställa att hanteringen är betryggande.
- Avbryta arbete med brandfarliga varor vid institutionen/motsv. som kan utgöra risk för liv och hälsa.
- Rapportera till prefekt samt till brandskyddssamordnare om aktiviteter inom sitt ansvarsområde, exempelvis avvikelserapporter, rapporter om behov av åtgärder.

Gruppledare/Arbetsledare

Personer som leder olika arbetsmoment, exempelvis forskare, handledare, ämnesföreträdare eller examinatorer, ska:

- Ansvara för att säkerhetsföreskrifterna följs under pågående arbetsmoment samt att personer som sysselsätts i verksamhet med brandfarliga varor upplyses om de risker som kan vara förenliga med verksamheten och att de har erforderlig kunskap.
- Ansvara för att de i verksamheten uppkomna kemikalieresterna hanteras i enlighet med gällande lagstiftning och universitetets interna föreskrifter.
- Ansvara för att en riskbedömning utförs, enligt framtagna rutiner, för nytt försök/utrustning, etc. där brandfarlig vara ingår. Detta görs i samråd med föreståndaren för hantering av brandfarliga varor.

Umeå universitet

Lena Gustafsson
Rektor